

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

06.11.03

REELTEC® KSM-S (N)TSCGEWÖU, (N)TSCGEWÖU + FO

Wir bestätigen, dass die oben genannten Leitungstrossenleitungen 1-30 kV in Anlehnung an DIN VDE 0250 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Trailing cables 1-30 kV manufactured similar to DIN VDE 0250.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 5</i>
Nennspannung:	3,6/6 kV bis 12/20 kV
<i>Rated voltage:</i>	<i>3,6/6 kV to 12/20 kV</i>
Prüfspannung:	11 kV bis 29 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>11 kV to 29 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -40 °C / +80 °C
	bewegt min./max.: -25 °C / +80 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -40 °C / +80 °C</i>
	<i>moved min./max.: -25 °C / +80 °C</i>

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!